

Vnitrodružstevní instrukce č. 6/2006

Požární poplachové směrnice pro objekty ve vlastnictví nebo správě SBD Průkopník

1. Kdo zjistí v objektu požár je povinen jej hasit všemi dostupnými prostředky. Nestačí-li na uhašení požáru svými silami a prostředky je povinen vyhlásit voláním

„HOŘÍ“

P O Ž Á R N Í P O P L A C H,

požár okamžitě nahlásit nebo zabezpečit jeho nahlášení na ohlašovně požáru hasičského záchranného sboru, tel: 150, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, zabezpečit uzavření hlavního uzávěru plynu, vypnutí elektrického proudu a provést nutná opatření k zamezení šíření požáru.

2. V hlášení je nutné uvést, kdo volá, kde hoří a co hoří.
3. Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout pomoc, jestliže mu v tom nebrání důležitá okolnost, nebo jestliže tím nevystaví vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
4. K hašení el.motorů, rozvodových desek, kabelů a podobných elektrických zařízení lze použít výhradně sněhových a práškových hasících přístrojů nebo písku.
5. Při ohlašování požáru a pro přivolání nutné pomoci, případné ohlášení poruchy jsou nejdůležitější tato telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor, hlášení požárů	150
Mezinárodní číslo tísňového volání	112
Policie ČR	158
Městská policie	156
Záchranná služba	155, 545 538 538
Poruchy Jihomoravská energetika a.s.	800 225 577
Jihomoravská plynárenská a.s.	1239
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	543 212 537
Požární technik družstva	602 755 521

6. Tato vnitrodružstevní instrukce vstupuje v platnost 10.9.2006.
7. Tato vnitrodružstevní instrukce ruší vnitrodružstevní instrukci 8/04